



LEGENDA ELÉTRICO

- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
- INTERRUPTORES TRIPLO, DUPLO E SIMPLES
- INTERRUPTOR+TOMADA MÉDIA 100 W (H=110 cm)
- TOMADAS BAIXAS DE 100 W (H=30 cm)
- TOMADA MÉDIA DE 100 W (H=110 cm)
- TOMADA ALTA (H=210 cm)
- LÂMPADAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE CARGAS

CIRC.	LÂMPADAS(W)	TOMADAS(W)	CHUVEIRO(W)	TOTAL	DISJUNTOR	CONDUTOR
N°	100	600	7.000	WATTS	(A)	mm2
1	-	-	01	7000	40	6,0
2	-	-	01	7000	40	6,0
3	-	-	01	7000	40	6,0
4	-	-	01	7000	40	6,0
5	06	02	-	1200	10	2,5
6	09	01	-	1500	10	2,5
7	06	01	-	1200	10	2,5
TOTAL	18	03	01	31.900	50	10,0
				31.9 kw		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
 QUADRA DE ESPORTES COBERTA - 2ª ETAPA
 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICO

LOCAL: LINHA LAMBARÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - PREFEITO CLAITON DOS SANTOS BRUM

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ENG. CIVIL CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA - CREA 120006

PRANCHA
04
 DATA
 MAR/2017
 ÁREA
 64,44m²